



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85  
E-mail: [mchs@emercom.dsc.ru](mailto:mchs@emercom.dsc.ru) Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление Надзорной Деятельности  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 72-39-47,  
Территориальный отдел Надзорной Деятельности города Южно-Сахалинска  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497 085, факс 497 093, 497 094

г. Южно-Сахалинск  
(место составления акта)  
ул. Амурская, 60

"25" ноября 2014г.  
(дата составления акта)

09 ч. 45 мин  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного пожарного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя

N 333

" 25 " ноября 2014 г. по адресу: г. Южно-Сахалинск, пл.р. Луговое, ул. Дружбы, 71  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 333 от «27» октября 2014 г. Главного государственного инспектора  
г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору А.А. Дроздов

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или  
приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного  
учреждения средняя общеобразовательная школа № 30 г. Южно-Сахалинска (МБОУ СОШ № 30 г.  
Южно-Сахалинска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 день / 1 час.  
(дней/часов)

Акт составлен: в ТО НД г. Южно-Сахалинска  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева Е.Л 30.10.14 г. 14 ч. 00 мин.  
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сомова Евгения Ивановна Государственный инспектор г. Южно-  
Сахалинска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в  
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если  
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева Е.Л  
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. общая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта Ф 4.1 (школа). Здание учебного учреждения трех  
этажное; размерами в плане 52,1м x 61,15 м; ось продольная ориентирована в направлении  
восток-запад; вход в здание осуществляется с южной стороны; четыре эвакуационных  
выхода. Отопление центральное - водяное, освещение - электрическое; вентиляция -  
естественная, в помещениях пищеблока - вытяжная. Подвальные помещения отсутствуют.

Конструктивные элементы: кровля двускатная (металлопрофиль по деревянной обрешетке); несущие стены, перегородки и перекрытия - железобетон, шлакоблок; Наружная отделка – алюмокомпозитная панель по металлической обрешетке (навесной вентилируемый фасад); внутренняя отделка – покраска. Здание второй степени огнестойкости; Общая площадь занимаемых помещений 3007 м<sup>2</sup>.

Огнетушителей: ОУ2 – 5 шт., ОВП-10 – 1 шт., ОП2 – 13 шт., ОП3 – 4 шт., ОП4 – 21 шт., ОП5-1, ОП8 – 1 шт. Журнал учета огнетушителей в наличии.

Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и система мониторинга в наличии. Заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Департамент пожарной безопасности», договор от 30.12.13 г. № 34. Акт проверки АПС от 13.10.14 г. Система мониторинга находится на обслуживании у СОО ВДПО. Акт проверки от октября 2014 г.

На территории образовательного учреждения находится пожарный гидрант, расчищен, оборудован знаком и пирамидой. Находится на обслуживании у ОАО «Сахалинский водоканал». Проверен дежурным караулом ПЧ 7 23.08.14 г.

Инструкции и приказы по пожарной безопасности в наличии; противопожарный инструктаж проведен под роспись в журнале инструктажей.


Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено. в наличии; противопожарный инструктаж проведен под роспись в журнале инструктажей.

## **2. В ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сомова Е. И.

(подпись проверяющего)

 Директор МБОУ СОШ № 30

г. Южно – Сахалинска Манайчева Е.Л.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении проверки от 27.10.14 г. № 333;
2. Приказ от 11.11.14 г. № 377 ОД «О мерах по обеспечению безопасности обучающихся и работников школы в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 2014 – 2015 года»;
3. Акт проверки АПС от 13.10.14 г.;
4. Акт проверки СМ от октября 2014 г.;
5. Справка о проведении тренировки по эвакуации от 12.11.14 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сомова Е. И.



Директор МБОУ СОШ № 30

г. Южно – Сахалинска Манайчева В.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева В.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"25» ноября 2014 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85  
E-mail: [mchs@emercom.dsc.ru](mailto:mchs@emercom.dsc.ru) Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление Надзорной Деятельности  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 72-39-47,  
Территориальный отдел Надзорной Деятельности города Южно-Сахалинска  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497 085, факс 497 093, 497 094

г. Южно-Сахалинск  
(место составления акта)  
ул. Амурская, 60

"07" мая 2014г.  
(дата составления акта)

11 ч. 15 мин  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного пожарного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя

№ 124

" 07 " мая 2014 г. по адресу: г. Южно-Сахалинск, пл.р. Луговое, ул. Дружбы, 71  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 124 от «25» мая 2014 г. Главного государственного инспектора г.  
Южно-Сахалинска по пожарному надзору А.А. Дроздов  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или  
приказ о проведении проверки)


была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного  
учреждения средняя общеобразовательная школа № 30 г. Южно-Сахалинска (МБОУ СОШ № 30 г.  
Южно-Сахалинска)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 день /1 час.  
(дней/часов)

Акт составлен: в ТО НД г. Южно-Сахалинска  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева Е.Л. 25.04.14 г. 14 ч. 00 мин.

  
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)  
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
Лицо(а), проводившее проверку: Сомова Евгения Ивановна Государственный инспектор г. Южно-  
Сахалинска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в  
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если  
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева Е.Л.  
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

1. общая характеристика пожарной опасности объекта:  
Функциональное назначение объекта Ф 4.1 (школа). Здание учебного учреждения трех  
этажное; размерами в плане 52,1м x 61,15 м; ось продольная ориентирована в направлении

восток-запад; вход в здание осуществляется с южной стороны; четыре эвакуационных выхода; наружная отделка – алюмокомпозитная панель по металлической обрешетке (навесной вентилируемый фасад); внутренняя отделка – покраска; кровля двускатная (металлопрофиль по деревянной обрешетке); несущие стены, перегородки и перекрытия - железобетон, шлакоблок; здание второй степени огнестойкости; отопление центральное - водяное, освещение - электрическое. Подвальные помещения отсутствуют. Общая площадь занимаемых помещений 3007 м<sup>2</sup>.; огнетушителей: ОУ2 – 5 шт., ОВП-10 – 1 шт., ОП2 – 13 шт., ОП3 – 4 шт., ОП4 – 21 шт., ОП5-4, ОП8 – 1 шт.; журнал учета огнетушителей в наличии; пожарная сигнализация и система оповещения в наличии, проверены 23.04.14 г., рабочая; заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Департамент пожарной безопасности», договор от 30.12.13 г. № 34; вентиляция – естественная, в помещениях пищеблока - вытяжная; На территории образовательного учреждения находится пожарный гидрант, расчищен, оборудован знаком и пирамидой. Находится на обслуживании у ОАО «Сахалинский водоканал»; инструкции и приказы по пожарной безопасности в наличии; противопожарный инструктаж проведен под роспись в журнале инструктажей.

**2. ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности в помещениях пришкольного лагеря не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
Сомова Е. И.  
(подпись проверяющего)

  
Директор МБОУ СОШ № 30  
г. Южно – Сахалинска Манайчева Е.Л.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении проверки от 25.04.14 г. № 124;
2. Акт проверки АПС от 23.04.14 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:




Сомова Е. И.  
  
Директор МБОУ СОШ № 30  
г. Южно – Сахалинска Манайчева В.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева В.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"07» мая 2014 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85  
E-mail: [mchs@emercom.dsc.ru](mailto:mchs@emercom.dsc.ru) Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление Надзорной Деятельности  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 72-39-47,  
Территориальный отдел Надзорной Деятельности города Южно-Сахалинска  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497 085, факс 497 093, 497 094

г. Южно-Сахалинск

(место составления акта)

ул. Амурская, 60

"18" марта 2014г.

(дата составления акта)

11 ч. 15 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя

№ 40

" 18 " марта 2014 г. по адресу: г. Южно-Сахалинск, пл.р. Луговое, ул. Дружбы, 71

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 40 от «03» февраля 2014 г. Главного государственного инспектора  
г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору А.А. Дроздов

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного  
учреждения средняя общеобразовательная школа № 30 г. Южно-Сахалинска (МБОУ СОШ № 30 г.  
Южно-Сахалинска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 день /2 часа


(дней/часов)

Акт составлен: в ТО НД г. Южно-Сахалинска

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева Е.Л. 03.02.14 г. 14 ч. 00 мин. 

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сомова Евгения Ивановна Государственный инспектор г. Южно-  
Сахалинска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева Е.Л.  
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


1. общая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта Ф 4.1 (школа). Здание учебного учреждения трех  
этажное; размерами в плане 52,1м x 61,15 м; ось продольная ориентирована в направлении

восток-запад; вход в здание осуществляется с южной стороны; четыре эвакуационных выхода; наружная отделка – алюмокомпозитная панель по металлической обрешетке (навесной вентилируемый фасад); внутренняя отделка – покраска; кровля двускатная (металлопрофиль по деревянной обрешетке); несущие стены, перегородки и перекрытия - железобетон, шлакоблок; здание второй степени огнестойкости; отопление центральное - водяное, освещение - электрическое. Подвальные помещения отсутствуют. Общая площадь занимаемых помещений 3007 м<sup>2</sup>.; огнетушителей: ОУ2 – 5 шт., ОВП-10 – 1 шт., ОП2 – 13 шт., ОП3 – 4 шт., ОП4 – 21 шт., ОП5-4, ОП8 – 1 шт.; журнал учета огнетушителей в наличии; пожарная сигнализация и система оповещения в наличии, проверены 20.01.14 г., рабочая; заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Департамент пожарной безопасности», договор от 30.12.13 г. № 34; вентиляция – естественная, в помещениях пищеблока - вытяжная; На территории образовательного учреждения находится пожарный гидрант, расчищен, оборудован знаком и пирамидой. Находится на обслуживании у ОАО «Сахалинский водоканал»; инструкции и приказы по пожарной безопасности в наличии; противопожарный инструктаж проведен под роспись в журнале инструктажей.

2. на момент проведения нарушения, указанные в предписании, выданном государственным инспектором г. Южно-Сахалинска Сомовой Е.И. 27.01.14 г. № 12/1/9 устранены в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
Сомова Е. И.  
(подпись проверяющего)

  
Директор МБОУ СОШ № 30  
г. Южно – Сахалинска Манайчева Е.Л.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении проверки от 03.02.14 г. № 40;
2. Акт проверки огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши;
3. Справка о наличии огнетушителей

Подписи лиц, проводивших проверку



Сомова Е. И.

  
Директор МБОУ СОШ № 30  
г. Южно – Сахалинска Манайчева В.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева В.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"13» марта 2014 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85  
E-mail: [mchs@emercom.dsc.ru](mailto:mchs@emercom.dsc.ru) Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление Надзорной Деятельности  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 72-39-47,  
Территориальный отдел Надзорной Деятельности города Южно-Сахалинска  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497 085, факс 497 093, 497 094

г. Южно-Сахалинск  
(место составления акта)  
ул. Амурская, 60

"27" января 2014г.  
(дата составления акта)

11 ч. 15 мин  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя

№ 12

" 27 " января 2014 г. по адресу: г. Южно-Сахалинск, пл.р. Луговое, ул. Дружбы, 71  
(место проведения проверки)


На основании: распоряжения № 12 от « 13 » января 2014 г. заместителя главного государственного  
инспектора г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Ан Чон Гири  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или  
приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного  
учреждения средняя общеобразовательная школа № 30 г. Южно-Сахалинска (МБОУ СОШ № 30 г.  
Южно-Сахалинска)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 день / 2 часа  
(дней/часов)

Акт составлен: в ТО НД г. Южно-Сахалинска  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева Е.Л. 13.01.14 г. 14 ч. 00 мин.  


(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)  
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
Лицо(а), проводившее проверку: Сомова Евгения Ивановна Государственный инспектор г. Южно-  
Сахалинска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в  
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если  
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева Е.Л.  
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


1. общая характеристика пожарной опасности объекта:  
**Функциональное назначение объекта Ф 4.1 (школа).** Здание учебного учреждения трехэтажное; размерами в плане 52,1м x 61,15 м; ось продольная ориентирована в направлении восток-запад; вход в здание осуществляется с южной стороны; четыре эвакуационных выхода; наружная отделка – алюмокомпозитная панель по металлической обрешетке (навесной вентилируемый фасад); внутренняя отделка – покраска; кровля двускатная (металлопрофиль по деревянной обрешетке); несущие стены, перегородки и перекрытия – железобетон, шлакоблок; здание второй степени огнестойкости; отопление центральное – водяное, освещение – электрическое. Подвальные помещения отсутствуют. Общая площадь занимаемых помещений 3007 м<sup>2</sup>; огнетушителей: ОУ2 – 5 шт., ОВП-10 – 1 шт., ОП2 – 13 шт., ОП3 – 4 шт., ОП4 – 21 шт., ОП5-1, ОП8 – 1 шт.; журнал учета огнетушителей в наличии; пожарная сигнализация и система оповещения в наличии, проверены 20.01.14 г., рабочая; заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Департамент пожарной безопасности», договор от 30.12.13 г. № 34; вентиляция – естественная, в помещениях пищеблока – вытяжная; На территории образовательного учреждения находится пожарный гидрант, расчищен, оборудован знаком и пирамидой. Находится на обслуживании у ОАО «Сахалинский водоканал»; инструкции и приказы по пожарной безопасности в наличии; противопожарный инструктаж проведен под роспись в журнале инструктажей.

2. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены)	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	п. 21 ППР	Заместитель директора по АХЧ Алуева В.И.
2	Объект не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2.	п. 70 ППР	Заместитель директора по АХЧ Алуева В.И.

Составлены протоколы по ч. 1, ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ об административном нарушении требований пожарной безопасности от 27.01.14 г. №№ 22, 23 в отношении заместителя директора по АХЧ Алуевой В.И.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
Сомова Е. И.  
(подпись проверяющего)

  
г. Южно – Сахалинска Манайчева Е.Л.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,



Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении проверки от 13.01.14 г. № 12;
2. Договор на техническое обслуживание АПС от 30.12.13 г. № 34;
3. Акт проверки АПС от 20.01.14 г.;
4. Договор на техническое обслуживание мониторингового оборудования и передаче данных с систем объектовой пожарной сигнализации от 30.12.13 г. № 1149;
5. Договор на техническое обслуживание огнетушителей от 30.12.13 г. № 137;
6. Справка о наличии огнетушителей;
7. Копия страниц журнала учета огнетушителей;
8. Приказ от 31.07.13 г. № 188 ОД «О мерах по обеспечению безопасности при угрозе и возникновении пожара»;
9. Инструкция № 2 по пожарной безопасности в учреждении образования;
10. Приказ от 31.07.13 г. № 194 ОД «О проведении тренировочных занятий по эвакуации обучающихся и работников школы на случай чрезвычайной ситуации, противопожарной безопасности»;
11. Приказ от 31.07.13 г. № 189 ОД «О мерах по обеспечению противопожарной безопасности детей и работников»;
12. Приказ от 31.07.13 г. № 192 «О введении противопожарного режима»;
13. График проведения тренировочных занятий по эвакуации обучающихся и работников школы на случай чрезвычайной ситуации;
14. Лицензия на осуществление работ в области пожарной безопасности от 27.06.08 г. № 2/25531№
15. Сертификат соответствия на противопожарные двери № С-RU.ПБ21.В.00114;
16. Приложение к сертификату соответствия;
17. Акт проверки технического состояния пожарного гидранта от 25.05.13 г.;
18. Справка о наличии противопожарного водоснабжения (ПГ);
19. Должностная инструкция заместителя директора по административно-хозяйственной части.

Подписи лиц, проводивших проверку



Сомова Е. И.

Директор МБОУ СОШ № 30  
г. Южно – Сахалинска Манайчева В.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Манайчева В.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"27" января 2013 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85  
E-mail: [mchs@emercom.dsc.ru](mailto:mchs@emercom.dsc.ru) Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление Надзорной Деятельности  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47,  
Территориальный отдел Надзорной Деятельности города Южно-Сахалинска  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497 085, факс 497 093, 497 094

г. Южно-Сахалинск

(место составления акта)

ул. Амурская, 60

"29" ноября 2013 г.

(дата составления акта)

09 ч. 19 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя

№ 293

" 29 " ноября 2013 г. по адресу: г. Южно-Сахалинск, пл. р. Луговое, ул. Дружбы, 71

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 293 от « 21 » ноября 2013г. заместителя главного государственного  
инспектора г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Ан Чон Гири

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или  
приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного  
учреждения средняя общеобразовательная школа №30 г. Южно-Сахалинска (МБОУ СОШ № 30 г.  
Южно-Сахалинска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 день /1 час

(дней/часов)

Акт составлен: в ТО НД г. Южно-Сахалинска

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ №30 г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева 21.11.13 г. г. 14 ч. 00 мин ✓

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сомова Евгения Ивановна Государственный инспектор г. Южно-  
Сахалинска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в  
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если  
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Е.Л.  
Манайчева

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. общая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта Ф 4.1 (школа). Здание учебного учреждения трех  
этажное; размерами в плане 52,1м x 61,15 м; ось продольная ориентирована в направлении


восток-запад; вход в здание осуществляется с южной стороны; четыре эвакуационных выхода; наружной отделки нет; внутренняя отделка – покраска; кровля двухкатная (шифер по деревянной обрешетке); несущие стены, перегородки и перекрытия - железобетон, шлакоблок; здание второй степени огнестойкости; отопление центральное - водяное, освещение - электрическое. Общая площадь занимаемого помещения 2632,4 м<sup>2</sup>; огнетушителей ОУ(2)-13 шт., О(2)-2 шт., ОУ(3)-1 шт., ОВП-10(б)-1 шт., ОП (8)-7 шт., ОП12(3)-11 шт., ОП(3)-1 шт.; журнал учета огнетушителей в наличии; пожарная сигнализация и система оповещения в наличии, проверена 30.04.12 г., рабочая; заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Департамент пожарной безопасности»; вентиляция - естественная; инструкции и приказы по пожарной безопасности в наличии; противопожарный инструктаж проведен под роспись в журнале инструктажей; противопожарный режим соблюдается.

2. Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вносится при проведении выездной проверки:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

Сомова Е. И.



Директор МБОУ СОШ № 30

г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении проверки от 21.11.13 г. № 293;
2. Приказ от 31.07.13 г. № 192 ОД «О введении противопожарного режима»;
3. Приказ от 31.07.13 г. № 195 ОД «Об обеспечении пожарной безопасности»;
4. Приказ от 23.11.13 г. № 351 ОД «О мерах по обеспечению безопасности обучающихся и работников школы в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 2013-2014 года»;
5. Приказ от 05.06.13 г. № 184-к «О приеме Манайчевой Е.Л. на работу»;
6. Акт проверки АПС от 20.11.13 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Сомова Е. И.

\_\_\_\_\_  
Директор МБОУ СОШ № 30  
г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29" ноября 2013 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85  
E-mail: [mchs@emercom.dsc.ru](mailto:mchs@emercom.dsc.ru) Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление Надзорной Деятельности  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47,  
Территориальный отдел Надзорной Деятельности города Южно-Сахалинска  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497 085, факс 497 093, 497 094

г. Южно-Сахалинск  
(место составления акта)  
ул. Амурская, 60

"29" ноября 2013 г.  
(дата составления акта)

09 ч. 19 мин  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного пожарного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя

№ 293

"29" ноября 2013 г. по адресу: г. Южно-Сахалинск, пл. р. Луговое, ул. Дружбы, 71  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 293 от «21» ноября 2013г. заместителя главного государственного  
инспектора г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Ан Чон Гири

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или  
приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного  
учреждения средняя общеобразовательная школа №30 г. Южно-Сахалинска (МБОУ СОШ № 30 г.  
Южно-Сахалинска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 день / 1 час  
(дней/часов)

Акт составлен: в ТО НД г. Южно-Сахалинска

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ №30 г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева 21.11.13 г. г. 14 ч. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сомова Евгения Ивановна Государственный инспектор г. Южно-  
Сахалинска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в  
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если  
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

\* При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Е.Л.  
Манайчева

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. общая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта Ф 4.1 (школа). Здание учебного учреждения трех  
этажное; размерами в плане 52.1м x 61.15 м; ось продольная ориентирована в направлении

восток-запад; вход в здание осуществляется с южной стороны; четыре эвакуационных выхода; наружной отделки нет; внутренняя отделка - покраска; кровля двускатная (шифер по деревянной обрешетке); несущие стены, перегородки и перекрытия - железобетон, шлакоблок; здание второй степени огнестойкости; отопление центральное - водяное, освещение - электрическое. Общая площадь занимаемого помещения 402,4 м<sup>2</sup>; огнетушителей ОП(З)-1 шт.; журнал учета огнетушителей в наличии; пожарная сигнализация и система оповещения в наличии, проверена 30.04.12 г., рабочая; заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Департамент пожарной безопасности»; вентиляция - естественная; инструкции и приказы по пожарной безопасности в наличии; противопожарный инструктаж проведен под роспись в журнале инструктажей; противопожарный режим соблюдается.

2. Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена и выполняется при проведении выездной проверки:

Сомова Е. И.

Директор МБОУ СОШ № 30

г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении проверки от 21.11.13 г. № 293;
2. Приказ от 31.07.13 г. № 192 ОД «О введении противопожарного режима»;
3. Приказ от 31.07.13 г. № 195 ОД «Об обеспечении пожарной безопасности»;
4. Приказ от 23.11.13 г. № 351 ОД «О мерах по обеспечению безопасности обучающихся и работников школы в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 2013-2014 гг.»;
5. Приказ от 05.06.13 г. № 184-П «О приеме Манайчевой Е.Л. на работу»;
6. Акт проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:



Сомова Е. И.

Директор МБОУ СОШ № 30

г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29" ноября 2013 г.

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области

693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85

E-mail: [mchs@emercom.dsc.ru](mailto:mchs@emercom.dsc.ru) Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление Надзорной Деятельности

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47,

Территориальный отдел Надзорной Деятельности города Южно-Сахалинска

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497 085, факс 497 093, 497 094

г. Южно-Сахалинск

(место составления акта)

ул. Амурская, 60

"29" ноября 2013 г.

(дата составления акта)

09 ч. 19 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя

№ 293

" 29 " ноября 2013 г. по адресу: г. Южно-Сахалинск, пл. р. Луговое, ул. Дружбы, 71

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 293 от « 21 » ноября 2013г. заместителя главного государственного  
инспектора г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Ан Чон Гири

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или  
приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного  
учреждения средняя общеобразовательная школа №30 г. Южно-Сахалинска (МБОУ СОШ № 30 г.  
Южно-Сахалинска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 день / 1 час

(дней/часов)

Акт составлен: в ТО НД г. Южно-Сахалинска

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ №30 г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева 21.11.13 г. 14 ч. 00 мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сомова Евгения Ивановна Государственный инспектор г. Южно-  
Сахалинска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в  
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если  
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Е.Л.  
Манайчева

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. общая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта Ф 4.1 (школа). Здание учебного учреждения трех  
этажное; размерами в плане 52.1м x 61.15 м; ось продольная ориентирована в направлении

восток-запад: вход в здание осуществляется с южной стороны; четыре эвакуационных выхода: наружной отделки нет; внутренняя отделка – покраска; кровля двускатная (шифер по деревянной обрешетке); несущие стены, перегородки и перекрытия - железобетон, шлакоблок; здание второй степени огнестойкости; отопление центральное - водяное; освещение - электрическое. Общая площадь занимаемого помещения 2022,4 м<sup>2</sup>; огнетушителей ОП(З)-1 шт., ОП(З)-1 шт.; журнал учета огнетушителей в наличии; пожарная сигнализация и система оповещения в наличии, проверена 30.04.12 г., рабочая; заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Департамент пожарной безопасности»; вентиляция - естественная; инструкции и приказы по пожарной безопасности в наличии; противопожарный инструктаж проведен под роспись в журнале инструктажей; противопожарный режим соблюдается.

2. Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена и выполняется при проведении выездной проверки:

Сомова Е. И.

(подпись проверяющего)

Директор МБОУ СОШ № 30

г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении проверки от 21.11.13 г. № 293;
2. Приказ от 31.07.13 г. № 192 ОД «О введении противопожарного режима»;
3. Приказ от 31.07.13 г. № 195 ОД «Об обеспечении пожарной безопасности»;
4. Приказ от 23.11.13 г. № 351 ОД «О мерах по обеспечению безопасности обучающихся и работников школы в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 2013-2014 гг.»;
5. Приказ от 05.06.13 г. № 184-к «О приеме Манайчевой Е.Л. на работу»;
6. Акт проверки от 29.11.13 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сомова Е. И.

Директор МБОУ СОШ № 30

г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска Е.Л. Манайчева

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29" ноября 2013 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)